



CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO

Qualidade da Água 2019

2º Trimestre

Carlos Henrique Lopes Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto, torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Zona de abastecimento

Santo Espírito

População servida

621

	Unidades	Nº Análises Previstas	Nº Análises Realizadas (%)	Valor Paramétrico	% Análises que cumprem o VP	Valor Mínimo	Valor Máximo	Causas e medidas
Controlo Rotina 1								
<i>E. coli</i>	N/100 ml	3	100	0	100	0	0	
Bacterias coliformes	N/100 ml	3	100	0	100	0	0	
Desinfectante Residual	mg/l Cl	3	100	-	100	<0.10	<0.10	

	Unidades	Nº Análises Previstas	Nº Análises Realizadas (%)	Valor Paramétrico	% Análises que cumprem o VP	Valor Mínimo	Valor Máximo	Causas e medidas
Controlo Rotina 2								
Alumínio*	µg/l Al			200				
Amónio*	mg/l NH ₄			0,5				
Cheiro, a 25°C		3	100	3	100	<3	<3	
Condutividade	µS/cm a 20°C	3	100	2500	100	212	212	
<i>Clostridium perfringens</i> *	N/100 ml			0				
Cor	mg/l PtCo	3	100	20	100	<5	<5	
Enterococos	N/100 ml	3	100	0	100	0	0	
Ferro*	µg/l Fe			200				
Manganês*	µg/l Mn			50				
Nitratos*	mg/l NO ₃			50				
Nitritos*	mg/l NO ₂			0,5				
Nº de colónias a 22°C	N/ml	3	100	-	100	0	0	
Nº de colónias a 36°C	N/ml	3	100	-	100	0	0	
pH		3	100	6.5 a 9.0	100	7.5	7.5	
Sabor, a 25°C		3	100	3	100	<3	<3	
Turvação	UNT	3	100	4	100	<0.5	<0.5	

* Em circunstâncias especiais este parâmetro do Cl poderá ser aditado ao CR2 com base no critério A do Anexo II do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual.

- As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório Agroleico - Delegação Açores;

- As análises foram efectuadas pelo Laboratório Agroleico - Delegação Açores;

- Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 7 de Agosto.

Para constar se publica o presente Edital na internet e, opcionalmente, a sua afixação nos lugares públicos do estilo.

Data de publicação na internet

11-07-2019

O Presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes, positioned above a horizontal line.

Carlos Henriques Lopes Rodrigues