

AMOSTRA Nº: 702 Versão: 1.0 RECEBIDA NO LABORATÓRIO: 24/03/2015  
CLIENTE: Câmara Municipal de Vila do Porto  
MORADA: Largo Nossa Srª. Conceição - Vila do Porto  
9580-539 Vila do Porto  
PRODUTO: Água de consumo humano

COLHEITA: Efectuada por  
Teresa Pimentel  
1439.2.0014.00003  
HORA COLHEITA: 11:20

LOCAL DE COLHEITA: Vila do Porto - Zona Baixa(-) - Bairro da Lomba -  
DATA COLHEITA: 23/03/2015  
INDICAÇÕES Torneira  
DO RÓTULO:  
ACONDICIONAMENTO Frasco Vidro Esterilizado 500ml (Microbiol)  
DA AMOSTRA:

DATA INÍCIO: 24/03/2015 DATA CONCLUSÃO: 25/03/2015

Parâmetro	Método de Análise	Limite Lei a)	Resultado
Cloro livre (Det. no local)	Colorimetria - ME-22 rev.03 de 30/08/2013	---	0,44 mg/L
Colheita de amostras para análise de parâmetros físico-químicos	PT-06 rev.06 de 15-11-2013; ISO 5667-5:2006	---	---
Contagem de bactérias coliformes	Método de filtração por membrana - ME-07 rev.02 de 03/10/2013	0	0 col/100 mL
Contagem de Escherichia coli	Método de filtração por membrana - ME-07 rev.02 de 03/10/2013	0	0 col/100mL
Colheita de amostras para análise de parâmetros microbiológicos	PT-06 rev.06 de 15-11-2013; ISO 19458:2006	---	---

a) Os valores paramétricos são definidos no Decreto Lei 306/2007.


De acordo com o Decreto Lei 306/2007, recomenda-se que a concentração de cloro residual livre esteja entre 0,2 e 0,6 mg/L e não é desejável que o número de colónias a 22°C e a 37°C seja superior a 100 e 20, respectivamente.

**Observações:**

Tipo de Controlo: CR1

APRECIACÃO: Todos os parâmetros analisados cumprem os valores paramétricos definidos no Decreto Lei 306/2007.

Ponta Delgada, 30 de Março de 2015

  
Directora Técnica  
Rita de Lacerda Martins

O ensaio assinalado com \* não está incluído no âmbito da acreditação.  
O ensaio assinalado com # foi subcontratado e não é acreditado.  
O ensaio assinalado com ## foi subcontratado e é acreditado.  
LQ = Limite de Quantificação / LD = Limite de Detecção  
Os resultados expressos em Col. (colónias) são equivalentes aos resultados expressos em ufc (unidades formadoras de colónias).  
Os pareceres ou opiniões expressas neste documento, não estão incluídos no âmbito da acreditação.  
A informação contida no cabeçalho está fora do âmbito da acreditação.