



CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO

Qualidade da Água 2021

3º Trimestre

Carlos Henrique Lopes Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto, torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

Zona de abastecimento

Ramalho

População servida 57

Unidades	Nº Análises Previstas	Nº Análises Realizadas (%)	Valor	% Análises que Paramétrico cumprem o VP	Valor	Valor Mínimo	Causas e máximo medidas
Controlo							
Rotina 1							
E. coli	N/100 ml	1	100	0	100	0	0
Bacterias coliformes	N/100 ml	1	100	0	100	0	0
Desinfectante Residual	mg/l Cl	1	100	-	100	1.8	1.8

Unidades	Nº Análises Previstas	Nº Análises Realizadas (%)	Valor	% Análises que Paramétrico cumprem o VP	Valor	Valor Mínimo	Causas e máximo medidas
Controlo							
Rotina 2							
Acrilamina*	µg/		0,10				
Alumínio*	µg/l Al		200				
Amónio*	mg/l NH ₄		0,5				
Cheiro, a 25°C	Fator de diluição	1	100	3	100	<1	<1
Cloreto*	mg/l Cl		250				
Condutividade	us/cm 20°	1	100	2500	100	217	217
Clostridium perfringens *	N/100 ml		0				
Cor	mg/l PtCo	1	100	20	100	<2.5	<2.5
Enterococos	N/100 ml	1	100	0	100	0	0
Ferro*	µg/l Fe		200				
Manganês*	µg/l Mn		50				

Nitratos*	mg/l NO ₃		50				
Nitritos*	mg/l NO ₃		0,5				
Nº de colónias a 22°C	N/ml	1	100	-	100	<10	<10
Nº de colónias a 36°C	N/ml	1	100	-	100	<10	<10
pH	Unidades de pH	1	100	6.5 a 9.0	100	7.6	7.6
Sabor, a 25°C	Fator de diluição	1	100	3	100	<1	<1
Sódio*	mg/l Na			200			
Turvação	UNT	1	100	4	100	0.1	0.1

* Em circunstâncias especiais este parâmetro do CI poderá ser aditado ao CR2 com base no critério A do Anexo II do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual.


- As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório INOVA - Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores;
- As análises foram efectuadas pelo Laboratório INOVA - Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores;
- Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 306/2007, de 7 de Agosto.

Para constar se publica o presente Edital na internet e, opcionalmente, a sua afixação nos lugares públicos do estilo.

Data de publicação na internet

12-10-2021

PCL O Presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto



Carlos Henriques Lopes Rodrigues